

正本

报告编号：20230062



漯河市质耀恒水质检测
有限公司

检 测 报 告

样品名称：舞钢市天源水务有限责任公司仁和花园泵站出厂水

委托单位：舞钢市天源水务有限责任公司

报告发送日期：2023 年 02 月 15 日

样品编号	20230207018	样品来源	送样
样品状态	透明液体		
采（抽）样地点	仁和花园泵站	采（抽）样日期	2023 年 2 月 7 日
采（抽）样/委托人	袁利丽	检验类别	生活饮用水
委托单位	舞钢市天源水务有限责任公司		
收检日期	2023 年 2 月 7 日	报告日期	2023 年 2 月 15 日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果



见附页。

制表人：刘苗娣

审核人：李茜

签发：孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号：20230207018

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	未检出
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	<0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬（六价）	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.21
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10；地下水源限制时为 20	0.98
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00949
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	<0.00001
氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.142
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1；水源与净水技术限制时为 3	0.10
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭，异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.86
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.017
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检 测 报 告

样品编号：20230207018

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	10.18
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	29.87
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	175
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	140.3
耗氧量（COD _{Mn} 以 O ₂ 计）	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3；源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.58
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.060
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.168
二氧化氯（ClO ₂ ）	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 4.4	出厂水 0.1-0.8 管网水≥0.02	0.10
氯气及游离氯制剂 （游离氯）	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 1.2	出厂水 0.3-4 管网水≥0.05	0.45
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.13
亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.0653

说明：

- 1、本检测报告不得涂改、增删，经签字盖章后生效（加盖骑缝章）。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

地址：漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角

邮编：462000

电话：0395-2173059